



Ордабасы ауданы әкімдігі білім
бөлімінің «Балбөбек бөбекжай
балабақшасы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық
кәсіпорнының меңгерушісі
Ж.Аймановаға

Ордабасы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы,
Сіздің 2014 жылғы 02 қазандағы шығыс №7 санды өтініші негізінде
Ордабасы ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балбөбек бөбекжай балабақшасы»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының балабақшаға
қорытынды берілгенін хабарлайды

Ордабасы ауданы бойынша
ТҚКБ басшысы

М.А. Үсенбек

Т.Айтуған
21368

Приложение 200
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902
Форма

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша Ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Комитет Республики Казахстан по защите прав потребителей		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Ордабасы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Ордабасинское районное управление по защите прав потребителей		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17-Р6-4-197

« 10 » _____ қазан _____ 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Ордабасы ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балбөбек бөбекжай балабақшасы»

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының балабақшасы

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б атауы
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

2. Жүргізілді (Проведена) «Балбөбек бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының шығыс №7 санды 02.10.2014 жылғы өтініші негізінде

өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

3. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) Ордабасы ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балбөбек бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі Ж. Айманова

- Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) адрес/ местоположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

4. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Ордабасы ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балбөбек бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының балабақшасы. ОҚО Ордабасы ауданы Қажымұқан ауыл округі Темірлан ауылы Домалақ ана көшесі 23 үй

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

5. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) -

6. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі, өтініш хат, ТҚҚБ басқармасының санитарлық-гигиеналық тексеру актісі

атаулары

мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қортындысы (егер болса) Экспертное заключение других организации если имеются) Қажет емес

қортынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипатамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

9. Құрлыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпактанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

2014 жылдың мамыр айында пайдалануға берілді. Жалпы аумағы-5893 м². Аула іші көріктендіріліп, көгалдандырылған. Аула ішінде жылу жүйесінің ғимараты, трансформаторлы подстанция, ойын, денешынықтыру алаңшасы, күнделікті түзілген қоқыстарды жинау алаңшасы орналасқан. Бала бақша ауласы толық қоршалған. Бала бақша 3 блоктан тұрады. «А» блогы; екі қабатты 48,75x 16,50. Биіктігі-3,3 м. «Б» блогы; екі қабатты 16,50x1,50м. Биіктігі-3,3 м. Бала бақша қуаты-6 топқа арналған. Топ бойынша; киініп-шешіну бөлмелері-20,53 м², топ бөлмелері-57,86 м², жатын бөлмелері-49,43 м², әжетханалар-14,64 м², буфет-3,95 м². Гимнастика және ән-күй бөлмесі-92,01 м². Сонымен қатар әкімшілік, кір жуу, асхана блогы бөлмелері орналасқан. Ас болғы; ас тарату бөлмесі-23,58 м², дайындау цехы-8,41 м², ыдыс жуу бөлмесі-5,25 м² сондай ақ тоңазытқыш, азық-түлік сақтау бөлмесі, қызметкерлер бөлмелері қарастырылған. Желдету жүйесі табиғи және жасанды, сорып шығару қондырғысы арқылы. Қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ішкі әрленуі санитарлық талапқа сай. Медициналық кабинет; медициналық бөлме-11,64 м², физиотерапия-5,90 м², изолятор-6,74 м², қабылдау бөлмесі-2,58 м² әжетхана қарастырылған. Қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ішкі әрленуі санитарлық талапқа сай. Ас даярлау блогы, кір жуу бөлімі, медициналық кабинет, әжетхана буфеттің едендері кафелді плиткалармен өрнектелген. Ал топтық бөлмелердің едендері жылыту жүйесімен жабдықталған, линолеум. Бала бақша ғимаратының жылу жүйесі автономды қазандық арқылы. Жеке ғимаратта орналасқан, «Алатау» қазандығы (2 дана) қойылған. Бала бақша жайында желдету жүйесі табиғи және жасанды, сорып шығару жүйесі арқылы. Ас даярлау блогынан В-1 каналды вентилятор арқылы, санитарлық тазалық бөлмелерінен В-2-В-7 каналды вентилятор арқылы желдетіледі. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған жүйеге жалғанған. Жылу су «Арситон» қондырғысы арқылы жылытылып беріледі. Канализация жергілікті септик.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

-Зертханалық зерттеу хаттамалары

**Санитарлық-эпидемиологиялық қортынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Ордабасы ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балбөбек бөбекжай балабақшасы»

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының балабақшасы

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитарлық талапқа сәйкес келеді

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть)

ҚР Үкіметінің 30.12.11ж №1684 «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім

беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларын бекіту туралы қаулысы

(указать)

Ұсыныстар(Предложения): _-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.



Басқарма басшысы

(қолы, подпись)

М.А Үсенбек

(тегі, аты, әкесінің аты, фамилия, имя, отчество)

Т.Айтуған
21368

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша Ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Ордабасы аудандық МСЭҚБ Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы УГЭСН Ордабасинского района	№ 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

« 05 » № 17-Р6-4-90 мамыр 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Темірлан елді мекеніндегі 120 орындық бала-бақша ғимараты

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или эксплуатации, факторов среды обитания, хозяйственной деятельности, работ, факторов, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

2. Жүргізілді (Проведена) «Асар» ЖШС-нің кірістері №344 санды 04.05.2014 жылғы өтініші негізінде

өтініші, қортынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалар (күні, номері) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

3. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) «Асар» ЖШС- Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) адрес/ местоположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

4. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Темірлан елді мекеніндегі 120 орындық бала-бақша ғимараты

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орын, мекен жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

5. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) - 6. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі, РИН-көшірмесі, өтініш хат, ТҚҚБ басқармасының санитарлық-гигиеналық тексеру актісі атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қортындысы (егер болса) Экспертное заключение других организаций если имеются) **Қажет емес**

кортинды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

9. Құрлыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпактанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

Құрылыс жұмыстары 2013 жылы басталып, 2014 жылдың мамыр айында пайдалануға берілді. Мердігер – «Асар» ЖШС. Бала бақша ғимараты темірлан елді мекенінің батыс бөлігінде орналасқан. Жалпы аумағы-5893 м². Аула іші көріктендіріліп, көгалдандырылған. Аула ішінде жылу жүйесінің ғимараты, трансформаторлы подстанция, ойын, дене шынықтыру алаңшасы, күнделікті түзілген қоқыстарды жинау алаңшасы орналасқан. Бала бақша ауласы толық қоршалған. Бала бақша 3 блоктан тұрады. «А» блогы; екі қабатты 48,75x 16,50. Биіктігі-3,3 м. «Б» блогы; екі қабатты 16,50x1,50м. Биіктігі-3,3 м. Бала бақша қуаты-6 тонқа арналған. Топ бойынша; киініп-шешіну бөлмелері-20,53 м², топ бөлмелері-57,86 м², жатын бөлмелері-49,43 м², әжетханалар-14,64 м², буфет-3,95 м². Гимнастика және ән-күй бөлмесі-92,01 м². Сонымен қатар әкімшілік, кір жуу, асхана блогы бөлмелері орналасқан. Ас блогы; ас тарату бөлмесі-23,58 м², дайындау цехы-8,41 м², ыдыс жуу бөлмесі-5,25 м² сондай ақ тоңазытқыш, азық-түлік сақтау бөлмесі, қызметкерлер бөлмелері қарастырылған. Желдету жүйесі табиғи және жасанды, сорып шығару қондырғысы арқылы. Қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ішкі әрленуі санитарлық талапқа сай. Медициналық кабинет; медициналық бөлме-11,64 м², физиотерапия-5,90 м², изолятор-6,74 м², қабылдау бөлмесі-2,58 м² әжетхана қарастырылған. Қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ішкі әрленуі санитарлық талапқа сай. Ас даярлау блогы, кір жуу бөлімі, медициналық кабинет, әжетхана буфеттің едендері кафелді плиткалармен өрнектелген. Ал топтық бөлмелердің едендері жылыту жүйесімен жабдықталған, линолеум. Бала бақша ғимаратының жылу жүйесі автономды қазандық арқылы. Жеке ғимаратта орналасқан, «Алатау» қазандығы (2 дана) қойылған. Бала бақша жайында желдету жүйесі табиғи және жасанды, сорып шығару жүйесі арқылы. Ас даярлау блогынан В-1 каналды вентилятор арқылы, санитарлық тазалық бөлмелерінен В-2-В-7 каналды вентилятор арқылы желдетіледі. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған жүйеге жалғанған. Жылу су «Арситон» қондырғысы арқылы жылытылып беріледі. Канализация жергілікті септик.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

-Зертханалық зерттеу хаттамалары

Санитарлық-эпидемиологиялық қортынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Темірлан елді мекеніндегі 120 орындық бала-бақша ғимараты
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитарлық талапқа сәйкес келеді

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть)

ҚР Үкіметінің 30.12.11ж №1684 «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

санитариялық қағидаларын бекіту туралы қаулысы

(указать)

Ұсыныстар(Предложения): -.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № +93-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мер орны
Место печати

Басқарма басшысы міндетін атқарушы

(қолы, подпись)

М.А Үсенбек

(тегі, аты, әкесінің аты,
фамилия, имя, отчество)

Т.Айтуған
21368

Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі Агентство по защите прав потребителей Республики Казахстан	Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
«Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Орлабасы ауданы бойынша филиалы Филиал республиканского государственного казенного предприятия «Южно-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» по Орлабасынскому району	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген №141/с нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №141/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» декабря 2011 года №902

Жарықты өлшеу
Хаттамасы

Протокол

измерения освещенности

№ 116

25.04.2014 ж.(г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) С.И.С. Орлабасы ауд.
Тексеріс орн. жасау салынып 120 орнатылған 15/бөлше ж.м.ж.ж.ж.

2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Орнатылған бөлше ж.м.ж.ж.ж.

3. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Учаска бастығы Самбергенов Б.

4. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) 10-116

инвентарлық нөмірі (инвентарный) № 2413105002

5. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке) 14.11/4532

6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НК (НД, в соответствии которой проводились измерения) Сен НК - 2 04-05-2002

7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

9. Табиғи жарық (Естественная освещенность)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Жергілікті бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды Разряд работы	Тауліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения замеров	Жоғары немесе құрастырылған жарықтану кезінде При верхнем или комбинированном освещении				Бүйірінен жарық түсіру кезінде При боковом освещении			
					Үй-жай ішінің жарық тануы Освеще нность внутри помеще ния	Сырт қы жарық Нару жная осве щен ность	ТЖК орташ а мәні КЕО сред нее значе ние	Норма бойынш а рұқсат етілген Допусти мая по нормам	Үй-жай ішінің жарық талуы Освеще нность внутри помеще ния	Сырт қы жарық Нару жная освеще нность	ТЖК орташ а мәні КЕО средн ее значе ние	Норма бойынш а рұқсат етілген Допусти мая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	1	группа (Секция 8)	A-1	күндіз	-	-	-	-	250	12000	2,08	1,50
116	2	группа (Секция 8)	A-1	күндіз	-	-	-	-	250	12000	2,08	1,50
116	3	группа (Секция 8)	A-1	күндіз	-	-	-	-	300	12000	2,50	1,50
116	4	группа (Секция 8)	A-1	күндіз	-	-	-	-	300	12000	2,50	1,50
116	5	группа (Секция 8)	A-1	күндіз	-	-	-	-	300	12000	2,5	1,5

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на
соответствие

НД Қ.Р. № 1684 Үкімет қаулы
Хаттама 2 дана болып толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись лица, проводившего

исследование) Зертханашы А.С.Сүтәс
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)
К. Жұмағұлов
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасы
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі
Агентство по защите прав потребителей
Республики Казахстан
«Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама орталығы» республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Ордабасы ауданы
бойынша филиалы
Филиал республиканского государственного казенного
предприятия «Южно-Казахстанский областной центр
санитарно-эпидемиологической экспертизы» по
Ордабасынскому району

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20»
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№134/с нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация
Форма №134/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан «20» декабря 2011 года
№ 902

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ 155/162
(от «25» 04 күні 2014 ж. (г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Теллерман ел.
 2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Бали-бақса ауыз су.
 3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) Әтіміз бойынша
 4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 23.04.14
 5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 23.04.14
 6. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 23.04.14 - 25.04.14
 7. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 5159.3-88 3-м
 8. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автомобилем
 9. Сақтау жағдайы (Условия хранения) зертханалық жағдайда
 10. Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды)
- Иісі (Запах) 0 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C) 0 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)
Дәмі (Привкус) 0 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)
түстілігі (цветность) 0 градустар (градусы)
Лайлылығы (Мутность) 0,1 стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған канықтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
pH	—	6-9	МСТ 26449.1-76
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм³	—	0,3-0,5	МСТ 18190-72
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³	—	0,3-0,5	МСТ 18190-72
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³	—	0,8-1,2	МСТ 18301-72
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³	—	0,3	МСТ 23268.12-78
Тотығуы (Окисляемость) мгО₂/дм³	1,8	5,0	МСТ 4192-82
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0	2,0	МСТ 4192-82
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0	3,3	МСТ 4192-82
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	33,6	45,0	МСТ 4151-72
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм	6,6	7,0 (10)	МСТ 18164-72
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	780,0	1000 (1500)	МСТ 4245-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	17,7	350,0	

Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	144,0	500,0	ҚР СТ 1015-2000
Темір (Железо) мг/дм³	0	0,3 (1,0)	МСТ 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм³	—	1,0	МСТ Р 5180-2003
Бериллий (Be 2+) мг/дм³	—	0,0002	ГОСТ 18294-89
Бор (В) мг/дм³	—	0,5	KZ 07.00.01147-2010
Селен (Se) мг/дм³	—	0,01	МСТ Р 52180-2003
Хром (Cr 6+)	—	0,05	МСТ 26449.1-85
Никель (Ni) мг/дм³	—	0,1	МСТ 52180-2003
Кадмий мг/дм³	—	0,001	МСТ Р 52180-2003
Мырыш (Цинк) мг/дм³	—	5,0	МСТ Р 52180-2003
Молибден мг/дм³	—	0,25	МСТ 18308-72
Күшән (Мышьяк) мг/дм³	—	0,05	МСТ Р 52180-2003
Қорғасын (Свинец) мг/дм³	—	—	МСТ Р 52180-2003
Фтор мг/дм³	0,15	1,2-1,5	МСТ 4386-89
Қалдық алюминий мг/дм³ (Остаточный алюминий)	—	0,5	МСТ 18165-85
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³	—	3,5	МСТ 18309-72
Марганец мг/дм³	0	0,1 (0,5)	МСТ Р 52180-2003
Ртуть (Сынап) мг/дм³	—	0,0005	МСТ Р 52180-2003
Кальций, мг/дм³	60,0	—	МСТ 23268.5-78
Магний, мг/дм³	31,4	—	МСТ 23268.5-78
Гидрокарбонаты, мг/дм³	244,0	—	МСТ 23268.5-78
Линдан (гамма-изомер ГХЦГ), мг/дм³	—	0,002	Мі «Колос» Клисенко
ДДТ (сумма изомер), мг/дм³	—	0,002	М.А., 1992ж

Үлгілердің (інің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД) ҚР Үкімет қаулысы №104 18.01.12ж

Хаттама 2 дана болып толтырады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование)

Дәрігер-зертханашы

Зертханашы

С. Юсупова

К. Оразбаева

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны

Место печати

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

К. Жумагүлов

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Анықталатын көрсеткіштің, зат ингредиентінің атауы Наименование определяемого показателя, ингредиента вещества	Зерттеу нәтижелері (мг/м³) Результаты исследования (мг/м³)		Зерттеу әдістемесі Методика исследования
	Анықталған канықтық Обнаруженная концентрация	РЕШШ, ЗҚДА және басқалар ПДК, ОБУВ и другие	
14	15	16	17
ртуть	0	0,01	МҮ-экспресс
ртуть	0	0,01	РА-915
формальдегид	0,002	0,035	МҮ-16.56-77
формальдегид	0,002	0,035	МҮ-16.56-77
окисляемость	2,4 мл O₂/мл	4,0 мл O₂/мл	СОПН 3.05.027-97
окисляемость	2,4 мл O₂/мл	4,0 мл O₂/мл	
окисляемость	1,8 мл O₂/мл	4,0 мл O₂/мл	СОПН 3.05.027-97
окисляемость	1,8 мл O₂/мл	4,0 мл O₂/мл	
ртуть	0	0,01	МҮ-экспресс
ртуть	0	0,01	РА-915
формальдегид	0	0,035	МҮ-16.56-77
формальдегид	0	0,035	" "
ртуть	0	0,01	МҮ-экспресс
ртуть	0	0,01	РА-915
формальдегид	0	0,035	МҮ-16.56-77
формальдегид	0	0,035	МҮ-16.56-77

Сорғыштар мен сүзгілердің нөмірлері осы үлгінің (№ _____) артқы бетіне сай жүргізілетін жабық үй-жайлардың ауасын зерттеу нәтижелерін тіркейтін журналдан көшіріліп жазылады.

Номера поглотителей и фильтров переписываются из журнала регистрации результатов исследования воздуха закрытых помещений, который ведётся в соответствии с разворотом данной формы.

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД) ҚР. н 1684 Үкімет қаулысы.

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.(Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование) Зерттеушінің. Жұмағұлов С. Ә.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) _____

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Жұмағұлов
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись) К. Жұмағұлов

«Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Ордабасы ауданы бойынша филиалы
Филиал республиканского государственного казенного предприятия «Южно-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» по Ордабасынскому району

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
« 20 » желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
151/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация
Форма 151/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
« 20 » декабря 2011 года № 902

дозиметрического контроля

No 77

№ 11
«24» С. Жер күні 2014 ж.(г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Төзіндік сарайы №100 Жұдабай ауданы. ж.(г.)
2. Өлшеулер жүргізілетін орын (Место проведения замеров) Төзіндік сарайы №100 Жұдабай ауданы
3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) гамма-фонды өлшеу (бөлім, цех, квартал) (отдел, цех, квартал)
4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Директор Ж.Ш.С. «Ас» Мұсаулыұлы.
5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) ДРГ-01 Т1 №2413100017
6. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
№ ВА.17-04-17227 22.08.2014ж.
7. Өлшеу жағдайлары туралы қосымша деректер (Дополнительные сведения об условиях измерения) берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
рентген түтігінің жұмыс режимі (режим работы рентгеновской трубки)
фантом түрі (тип фантома)

Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)

[illegible]

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД) Үкімет қаулысы № 201 3.02.2012ж.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)


Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ө. Дәрігер –зертханашы  С.Юсупова

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ө.
(Ф.И.О., заведующего лабораторией)

Қолы,
(Подпись)

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы(заместитель)


Т.А.Ө., қолы (Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
«20» желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№133/е нысаны медициналық құжаттама
Медицинская документация
Форма № 133/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от «20» декабря 2011 года
№ 902

«Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Ордабасы ауданы бойынша филиалы
Филиал республиканского государственного казенного предприятия «Южно-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» по Ордабасынскому району

ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

(от) «26 сентя» 2014 ж.(г.)

2. Ауа үлгілерін алу орны (Место отбора проб воздуха)

Землепосадки

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 23 04 18

6. Тасымалдау жағдайы (Условия перевозки) 23.09.14

7. Сактау жагдайы (Условия хранения) *66 mg 0.01 mg*

8. Үлгіні алғанда қолданылатын өлшем құралдары (Средства измерений, применяемые при отборе проб)

9. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке) Астара АТН-442-ТН
С5 VII 2014 жылға дейін ВХ - 10 / 3231

10. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): _____ м², көлемі (кубатура) _____ м³
11. Жұмыс істейтін адамдар саны (Количество работающих человек): _____
12. Алу жарамай: (Характеристика): _____

12. Алу жагдайы (Условия отбора)

13. Технологиялық үрдістің сипаттамасы (Характеристика технологического процесса): жұмыс істейтін құрал-жабдықтардың пайызы (Процент работающего оборудования)

14. Режимі (Режим) _____, колмен орындайтын операциялар (наличие ручных операций)
15. Ластанушы түрлері _____

15. Ластанудың негізгі көздері (Основные источники загрязнения)

16. Ауаның ластану көздері мен ауа сынамаларды алынған жерлердің (алу нүктелерінің реттік нөмірі) көрсетілуімен үй-жайдың (аумақтың алаңның жұмыс орнының және басқалардың) кескіні (Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и другие) с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора))

- представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха)

48. Ауа улітсін алған адамның лауазымы Т.А.Ә. (Должность, Ф.И.О., проводившего отбор воздуха) Сестерберг Б.Н. Сестерберг Б.Н. колы(подпись)

19. Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
20. Метеорологиялық факторлар мен атмосфералық ауаны өлшеу нәтижелері (Результаты измерения метеорологических факторов и атмосферного воздуха)

[illegible]

Қазақстан Республикасы
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі
Агентство по защите прав потребителей
Республики Казахстан

«Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама орталығы»
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының
Ордабасы ауданы бойынша филиалы
Филиал республиканского государственного
казенного предприятия «Южно-Казахстанский
областной центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы» по Ордабасынскому району

Нысанның БҚСЖ коды
Код формы по ОКУД
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы «20» желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
155/с нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация
Форма 155/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан «20» декабря 2011 года №902

Ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеу
(Топырақ бетінен алынған радонның ағымдық тығыздығын өлшеу)

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

№ 159
28-04-2014
измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе
(Измерений плотности потока радона с поверхности грунта)

№ 10
«24» сәуір 2014 ж.(г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Ордабасы ауд. Теллерсан е/к
2. Өлшеу жүргізілген орын (Место проведения измерений) 120 орташа 0/8 газсирате
3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проведены в присутствии представителя объекта) Директор Ж.С.С. «Наср» Мұсауымжанов
4. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) аттестация бассейна
5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) РАД-10
6. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
17221 22.11.2013 жыл берілген 22.11.2014 ж. дейін
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі	Өлшеу жүргізілген орны	Радонның өлшенген, тең салмақты, баламалы, көлемді белсенділігі Бк/м ³ (Измеренная, равновесная, эквивалентная, объемная активность радона Бк/м ³)	Бк/м ³ рауалы шекті концентрациясы (Допустимая концентрация Бк/м ³)	Желдету жағдайы туралы белгілер
Регистра ционный номер	Место проведения измерений	Топырақ бетінен алынған радон ағымының өлшенген тығыздығы (мБк/ш.м.сек) (Измеренная плотность потока радона с поверхности грунта (мБк/м ² сек)	Ағынның рауалы шектеу тығыздығы (мБк/ш.м.с) (Допустимая плотность потока (мБк/м ² сек)	Отметки о состоянии вентиляции
1	2	3	4	5
113	жазынға бағана	10	200	табарта
113	ауынау бағана	10	200	табарта
113	киші жатаған бағана	10	200	табарта
113	асхана	10	200	табарта
113	Томар сартау	10	200	табарта
	қойауағы	10	200	табарта

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие
НД) ҚР. № 206 Ұлттық қауіпсіздік 3.02.2012ж.
Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. (Ф.И.О., проводившего исследование)

Әрісбаев Зертханашы

Қолы,

(Подпись)

С.Юсупова.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., заведующего лабораторией)

Қолы,

(Подпись)

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

К. Жұмағұлов
Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись)

[illegible]

Акт Испытаний систем внутреннего противопожарного Водоснабжения на работоспособность

г.Шымкент

« 24 » 04. 2014 г.

Наименование организации – эксплуатационника ТОО "Асеп"
 Наименование обслуживающей организации Товарищество с ограниченной
 ответственностью «Каспийский».

Дата и время испытаний « 24 » 04. 2014 года « 10 » часов « 10 » 30 минут.

Комиссия в составе:

Председателя Директор ТОО "Асеп" Игнатьев Иван
 (Должность, наименование организации, Ф.И.О)

Членов комиссии:

1. Директор ТОО Асеп Мурзагулов К. Нос. ул. Восточная Б.
2. Коммерческий директор ТОО Каспийский

Произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водоповода

Испытания	Сточков пожарных кранов согласно гидравлической схеме (диаметр)	Выходные Отверсти и е, мм	Рукавно й линий, м	МПа		Расход, л/с	Высота Компактной Части Струи, м	Испытанный
				Измеренное	требуемое			
ПК-1	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	8 м	✓
ПК-2	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	9 м	✓
ПК-3	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	9 м	✓
ПК-4	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	9 м	✓
ПК-5	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	8 м	✓
ПК-6	Ф. 51 мм	50 мм	20 м	2,0	2,2	10	8 м	✓

Заключение по результатам испытаний.

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения (диктующего крана наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе одного крана в количестве 1 штуки, составляет не менее:

Давление 7,0 МПа;

Расход 4,1 л/с;

Высота компактной части струи 12 м;

Что соответствует требованиям строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности утвержденных установленном порядке.

Испытания провели:

ТОО Асеп
 ТОО Каспийский
Игнатьев Иван
Мурзагулов К.
Каспийский