

**АКТ**  
**приемки по огнезащитной обработке**  
**деревянных конструкций чердачных помещений**

12.марта .2014 г

г.Шымкент

Объект: ТОО «Асар» (Строительство Детского сада на 120 мест с.  
Темирлан Ордабасинский-н ЮКО)

**Комиссия в составе:**

Подрядчика: ТОО «Кентау ЮКО ДПО» в лице директора Мухамедраимов.Д.

Заказчика: ТОО «Асар» Директор Мусурманкулов К Начальник участка Сатбергенов Б. А

Произвела проверку качества проведенных огнезащитных работ на объекте :

ТОО «Асар» (Строительство Детского сада на 120 мест с. Темирлан  
Ордабасинский-н ЮКО)

и сделала следующее заключение:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции чердачных помещений общей площадью деревянных конструкции кровли **1054,98 м2** ;
- Теневые навесы по 42м2 общая площадь **252 м2**
- влажность обрабатываемых деревянных конструкций составила 15%;
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылителем пропиточного состава на конструкции;
- расход состава на 1 м2. составил 1 литр.

**1.Состав пропиточного раствора «ШИТ-1»;**

Проверка деревянных конструкций на огнезащищенность: были отобраны три пропитанных образца древесины и проведены испытания. В результате испытаний было установлено, что качество огнезащитной пропитки соответствует требованиям ГОСТ 16363-98.

Члены комиссии

ТОО «Асар» Директор Мусурманкулов К

Начальник участка Сатбергенов Б. А

ТОО «Кентау ЮКО ДПО» Директор Мухамедраимов Д

АКТ

приема в эксплуатацию пожарного гидранта

«20» окт. 2014

Мы нижеподписавшиеся,

Сурингар ТОО Асар Мурдумикунов В. В.  
Исмаилов Эрдэм Салбаевич Б. А.  
Технафф Асманов В. В.

Составили настоящий акт о том, что пожарный гидрант, установленный на водопроводном  
диаметром 150 мм, расположенный по адресу: (Амурского детского сада  
на ул. Мухоморова в Ташкенте - 20-й район 1000)

технический пригоден

(пригоден, непригоден)

Расход воды на период испытания составил 40-50 л л.с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм 20-25 л.с

Пожарный гидрант в эксплуатации

гидрант в эксплуатации пригоден  
(пригоден, непригоден)

Замечания

нет

Подпись:

Мурдумикунов В. В.

Салбаевич Б. А.

Асманов В. В.

Мурдумикунов В. В.  
Салбаевич Б. А.  
Асманов В. В.